

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 «Соловушка» муниципального
образования город Новороссийск

353907, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д.21, тел. (8617)211556


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида № 28
«Соловушка»
муниципального образования
город Новороссийск
353907 г. Новороссийск
ул. Анапское шоссе, 21
Тел. _____
Р/с _____
в _____
ИНН 2315162169
ОГРН 1102315004482
от 22.03.2024 № 12
на № _____

Начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в г. Новороссийске
Д.О.Певзнеру

В ответ на Ваше предписание № 13 п-20-2024 от 22.02.2024г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований ст.11, п.1.ст.28. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», сообщаем, что нарушения устранены в части:

№	Выявленные нарушения	Устранение
1	п.2.11.4.– в туалетных помещениях отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей	Водопроводные краны для технических целей установлены
2	п.2.8.5. – в группе № 1 используются лампы с разным световым излучением	В группе №1 установлены все лампы с белым спектром светового излучения
3	п.2.4.6.2. – духовой шкаф в газовой плите неисправен	Газовая плита заменена. Товарная накладная № УТ-2244 от 11.03.2024г.
4	п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – на пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции	Сделаны воздушные разрывы в месте присоединения моечных ванн к канализации

Заведующий МБДОУ № 28

 Турсина И.П.

22.03.2024 г. № 58